



Ajuntament d'Oliva

Departament de Serveis Públics

Plaça de l'Ajuntament, 1

Tel. 96 285 02 50

Fax. 96 283 51 65

industria@oliva.es

46780 OLIVA



SOL·LICITUD INFORMACIÓ AVARIA ELÈCTRICA A LA
POBLACIÓ D'OLIVA

Davant la preocupació que han mostrat els ciutadans d'Oliva a causa del tall de subministrament elèctric ocorregut el passat dissabte, dia 20 de febrer, que va afectar les vivendes i l'enllumenat públic que depèn del centre de transformació emplaçat al carrer del Natzaré, aquesta Alcaldia se sent en l'obligació de demanar a l'empresa subministradora la informació relativa a l'avaria, des que va començar fins que els seus operaris van donar per conclosa l'avaria.

És per això que els preguem que emeten informe d'allò que es demana.

Oliva, 22 de febrer de 2016

L'ALCALDE

EXCM. AJUNTAMENT D'OLIVA
David González Martínez

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU
Carrer de Menorca, 19
46023 VALÈNCIA



Ajuntament d'Oliva

Departament de Serveis Públics

Plaça de l'Ajuntament, 1
Tel. 96 285 02 50
Fax. 96 283 51 65
industria@oliva.es
46780 OLIVA

INFORME DEL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL MUNICIPAL

ASUNTO: Informe avería eléctrica C/Nazareno y calles adyacentes

A petición de la alcaldía se ha investigado acerca de las causas de la avería en el suministro eléctrico registrada el sábado 20 de febrero por la noche.

el Técnico que suscribe

INFORMA:

Que el sábado 20 de febrero a las 21:26 horas se recibe llamada de la policía local de Oliva por parte del electricista de la brigada municipal D. José Manuel Costa, que avisa inmediatamente al jefe de la brigada electricista D. José Martínez. Dicha llamada alerta de un fallo en el suministro eléctrico del alumbrado público, del retén policial y de la emisora de radio. Por su parte, D. José Martínez se comunica por teléfono con Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. (en adelante IBDE), informándole de una avería en la red de distribución y que se estaba trabajando para solucionarlo.

Personados a las 21:52 en el ayuntamiento los dos trabajadores municipales se constata que no hay alumbrado público ni tampoco suministro eléctrico en las viviendas aledañas, por lo que se confirma la avería en la red de distribución de IBDE dependiente del centro de transformación situado en la calle Nazareno, procediendo a buscar a los operarios de IBDE e intentar solventar la ausencia de alumbrado mediante la conexión con otro cuadro de control.

Mientras se realizaban estas operaciones se restableció el suministro eléctrico, aproximadamente a las 22:15 horas, dándose por subsanada la avería por parte de IBDE.

Esta es la información que se ha podido recabar por parte de este técnico y que comunica a la Autoridad Municipal a los efectos que considere oportunos.

Oliva, a 22 de febrero de 2016

El Ingeniero Técnico Industrial Municipal


Fdo. Miguel Gomis Mascarell